



Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Άλκηστη-Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 1510 926
Email: koinel@civilprotection.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 5994/ 23.07.2024 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθετική ρύθμιση που να διέπει ζητήματα πυροπροστασίας ως προς τη χρήση κανονίων κρότου στις αγροτικές καλλιέργειες, πλην όμως, δύναται να ληφθούν υπόψη διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αναλογικά εφαρμοζόμενης. Ενδεικτικά:

1. υπ' αριθ. 21545 οικ. Φ.700.9/ 2024 Έγκριση της υπ' αρ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους» Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β' – 2387), στο άρθρο 17 παρ. 1.1. της οποίας ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται η εναπόθεση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας, ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ' αυτές εκτάσεων », ενώ, στο άρθρο 8 ορίζεται ότι: 1.1. [...] απαγορεύεται στους υπαίθριους χώρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της παρούσας, η χρήση συσκευών στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων όπως, έψησης (φορητές, σταθερές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.), διακόσμησης, ψυχαγωγίας κ.ά. 1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (στους χώρους της παρ. 2.1 του άρθρου 1) [...] α. Συσκευές αερίων, υγρών καυσίμων, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) [...], εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενοι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται (παρ. 1.2.2.): - Απομάκρυνση κάθε καυστού υλικού οποιουδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2)

μέτρων από την συσκευή κατά τη λειτουργία αυτής. (σтч. 2) -Υπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί. (σтч. 5)

2. υπ' αριθ. 31856/ 03-09-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β' – 1257), με την οποία εγκρίθηκε ο Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών), αναφορικά με τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή και πρώτη θέση σε λειτουργία, την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων υγραερίου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, οι οποίες λειτουργούν με υγραέρια (αέρια της 3ης οικογένειας αέριων καυσίμων), όπως αυτά καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 437 τροφοδοτούμενες από φιάλες ή δεξαμενές υγραερίου και δεν καλύπτονται από την υπ' αριθ. Δ3/14858 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β' – 477). Ο εν λόγω Τεχνικός Κανονισμός (1.1. Πεδίο Εφαρμογής) [...] αφορά εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες πραγματοποιούνται στο χώρο του καταναλωτή και υπ' ευθύνη του. Αν μία εγκατάσταση υγραερίου πραγματοποιείται υπό την πλήρη ευθύνη ενός κατασκευαστή και παραδίνεται στον καταναλωτή πλήρως έτοιμη προς λειτουργία (με το κλειδί στο χέρι), τότε αυτή πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΕ. Η Οδηγία 97/23/ΕΕ έχει πάντως εφαρμογή για κάθε επί μέρους στοιχείο της εγκατάστασης υγραερίου, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής της. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κάτωθι, ως γενικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια εγκαταστάσεων τροφοδοτούμενων από φιάλες υγραερίου:

- Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/36/ΕΚ για το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. (Κεφάλαιο 6, παρ. 6.1)
- Γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση φιαλών υγραερίου (Κεφ. 6, παρ. 6.2.1): Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να είναι τοποθετημένες πάντοτε όρθιες. Πρέπει να εδράζονται σε επίπεδο οριζόντιο πάτωμα. Απαγορεύεται να τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη. Πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες (προσπελάσιμες) ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να απομακρυνθούν σε περίπτωση ανάγκης. Πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι προστατευμένες από τυχόν φθορά ή επέμβαση ανθρώπων ή ζώων. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον προστατευτικά μέτρα (π.χ. περίφραξη, ερμάριο κλπ). Οι μη συνδεδεμένες πλήρεις φιάλες πρέπει να φέρουν τάπες ή καλύμματα στις βαλβίδες τους. Ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται οι φιάλες θα πρέπει να διατηρείται καθαρός απαλλαγμένος από εύφλεκτα υλικά και γενικά ξένα προς την χρήση αντικείμενα.
- Οι φιάλες υγραερίου οι οποίες είναι τοποθετημένες στο ύπαιθρο πρέπει να είναι προστατευμένες έναντι επεμβάσεων αναρμοδίων (π.χ. με φύλαξη σε ειδικό αεριζόμενο ερμάριο) (Κεφ.6, παρ. 6.2.4)
- Οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να είναι προστατευμένες από τυχόν φθορά λόγω της όδευσης οχημάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον προστατευτικά

μέτρα (π.χ. περίφραξη, προστατευτικοί πάσσαλοι κλπ) (Κεφ.6, παρ. 6.4.1.2)

- Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι συσκευές υγραερίου να συντηρούνται κατά τα χρονικά διαστήματα τα οποία δίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. (Κεφ. 15 παρ. 15. 8)
- Σε κάθε εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να υπάρχουν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γενικής εφαρμογής, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ανάφλεξης και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. (Κεφ. 16 παρ. 16.1)

3. Τα ζητήματα εισαγωγής, μεταφοράς, εμπορίας, αγοράς, κατοχής και χρήσης ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου - θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Β/30067/7486/11 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β' – 2151), στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται ότι: « Για την χρήση των ειδικών όπλων/πιστολιών ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου-θορύβου, λάμψης ή συριγμού, απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου που εδρεύει το αεροδρόμιο, κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών ».

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

-Ο-

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ευάγγελος Τουρνάς